

Atzinums Nr. A-64124.2018.01

Parauga nosaukums **AVOTA ŪDENS**

Testēšanas pārskata Nr. **PV-2018-P-64124.01**

Rādītājs	Testēšanas rezultāts	Normatīvais rādītājs/ pieļaujamā norma	Atzinums (atbilst; neatbilst; robežvērtība*)
Koliformu skaits	1,6 x10³ KVV/250 ml	0 KVV/250 ml	neatbilst
Escherichia coli skaits	1,2 x 10³ KVV/250 ml	0 KVV/250 ml	neatbilst
Zarnu enterokoku skaits	9 KVV/250 ml	0 KVV/250ml	neatbilst

* *Nemot vērā testēšanas rezultāta nenoteiktību, rezultāts var pārsniegt pieļaujamo normu.*

Atzinums pamatojas uz: MK noteikumi Nr. 671 Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība. Rīgā 2017. gada 14. novembrī (prot. Nr.57 35.§), 1 pielikums
(Normatīvā dokumenta nosaukums, Nr., redakcija vai izdošanas datums)

Atzinuma sagatavošanas datums: 25.09.2018.

Atzinumu apstiprināja: /eksperte / Renalda Kapteine (amats, vārds, uzvārds)

Dokuments satur e Zīmogu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais atzinums ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Atzinums papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

Atzinums nav derīgs bez atbilstošā testēšanas pārskata. Atzinums attiecas uz iesūtīto paraugu.